

Technologický rozbor - limitné hodnoty

Technologický rozbor - surová voda	Limit	Jednotka
Arzén	0,02	mg/l
Železo	1,0	mg/l
Kyselinová neutralizačná kapacita KNK _{4,5}	-	mmol/l
O ₂		mg/l
pH	6 - 8	
teplota	max. 22	°C

Technologický rozbor - voda za úpravňou	Limit	Jednotka
Arzén	0,01	mg/l
Železo	0,2	mg/l
Kyselinová neutralizačná kapacita KNK _{4,5}	-	mmol/l
O ₂		mg/l
pH	6,5-8,5	
teplota	8 - 12	°C